

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **Нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **Нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **Есть**, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **Нет** (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ВНД
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ Фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД		4-8
2.	Вход (входы) в здание	ВНД		9-19
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД		20-24
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		25-27
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		28-30
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		31-35
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД		1-3

** указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан **временно недоступным для всех категорий инвалидов.**

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве, безусловно обязательных мер требуется, прежде всего направить запрос в администрацию МО ГО «Сыктывкар» о необходимости обустройства автобусных комплексов в соответствии с требованиями для МГН, восстановления целостности покрытия путей движения к объекту, обустройства парковочных мест для автомобилей инвалидов. Также требуется установить информацию об ОСИ на автобусных остановках, мнемосхему на входе на территорию объекта. Определить обученных сотрудников учреждения для оказания ситуационной помощи с закреплением функциональных обязанностей в их должностных инструкциях. Продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации для них.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном языке и оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.